

Муниципальное
унитарное
предприятие
г.Новосибирска

«НОВОСИБИРСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕН»

Служба
электроснабжения

29.04.15 № 21-07/185

На № _____

от _____

630099 г.Новосибирск,
ул. Серебрянниковская, 34
тел. 90-83-50

Исполнительному директору
ООО «АВЭК» (TM NORMEL)
В.Г. Балькову

ОТЗЫВ

по результатам промышленной эксплуатации

В июне 2014г. служба электроснабжения МУП «Новосибирский метрополитен» приобрела в ООО «АВЭК» и подключила к сети освещения Инженерного корпуса энергосберегающий нормализатор NORMEL ESSV-1 3.200-080-02. В процессе эксплуатации, по показателям качества и учета электроэнергии, специалистами службы в июне и сентябре 2014г. производилась оценка энергоэффективности применения данного оборудования. В обоих случаях было определено, что внедрение энергосберегающего нормализатора привело к снижению расхода электроэнергии (в сентябре на 17%) и стабилизации питающего напряжения сети в заданных нормами ГОСТ 32144-2013 пределах $\pm 5\%$. Оборудование нормализатора NORMEL работает стабильно.

Главный инженер
службы электроснабжения



В.Н. Руденко

Руденко В.Н.,
238-83-52