

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Дворец культуры «Родина»

ул. Лунная, г.Бердск,
Новосибирская область, 633009
тел. (383-41) 4-11-93
тел/факс. (383-41) 4-11-93
e-mail: metod_rodina@ngs.ru
18.10.2012 г. № 166

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «АВЭК»

Н.М.Гинзбергу

Уважаемый Николай Марсович!

В июле 2012 года государственным автономным учреждением Новосибирской области «Дворец культуры «Родина» были приобретены и установлены два трёхфазных стабилизатора переменного напряжения с функцией энергосбережения NORMEL, типа ESSV-1 3.200-080-02, мощностью 55 кВт и ESSV-1 3.200-160-02, мощностью 110 кВт.

В процессе эксплуатации было установлено:

55 кВт – до установки $V_A=229В, V_B=231В, V_C=232В$
после установки $V_A=215В, V_B=217В, V_C=219В$

110 кВт – до установки $V_A=231В, V_B=232В, V_C=233В$
после установки $V_A=217В, V_B=218В, V_C=219В$

В результате ввода в эксплуатацию стабилизаторов имеем следующие результаты эффективности применения:

- а) экономия электроэнергии составила более 10%;
- б) увеличен срок службы осветительных приборов;
- в) отсутствие сбоев электропитания и нормализация работы электрооборудования;
- г) уменьшились перепады напряжения при оперативных переключениях осветительного оборудования сцены.

Предполагаем дальнейшее сотрудничество с Вашей организацией в этой области.

С уважением,
заместитель директора
по техническим вопросам



С.М.Маслов